

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ०प्र० जल निगम, मेरठ।

पत्रांक 728 / पत्र-41 / 21 दिनांक 9.7.18

सेवा में,

प्रिन्सीपल
सी०जे० डी०ए०वी० सैन्टनरी पब्लिक स्कूल,
एल० ब्लॉक, शास्त्रीनगर,
मेरठ।


विषय:- पानी के नमूने की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

मार्गदर्शक,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या डी०ए०वी०/एम०टी०-276 दिनांक 02.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये पानी के नमूने की जल निगम की प्रयोगशाला में जांच करने पर पाया गया कि पानी उचित गुणता का है, तथा जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सीताराम)

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, 220 सिविल लाइन, मेरठ

(दूरभाष : 0121-2664833)

सेवा में, PRINCEPAL जनपदीय प्रयोगशाला

DAV Centenary Public School

L. Block Shastri Nagar Meerut

परीक्षण आख्या सं०

3085

दिनांक 21/11/18

पत्रांक

DAV/MT/276

दिनांक 22/11/18

के सन्दर्भ में परीक्षण आख्या भेजी जा रही है।

क्र. सं०	स्थान का नाम / लोकेशन	क्लाक	लक्षणीय	कोड सं०	श्रेणी का नाम	भौतिक परीक्षण		पीएच < 5.5 or > 8.5	क्लोराइड 1.5	रसायनिक परीक्षण		पी. एम. अधिकतम स्वीकार्य सीमा							
						रंग गंध	टी.डी.एफ. (पी.पी.एम.) 2000			भस्मांश 1000	सम्पूर्ण कठोरता 600	सफ्ट 400	आयतन 1.0	नाइट्रट 45	नाइट्रेट्स 0.1	एन्डोमेट्री 600	असंश्लेषण कठोरता 1.0	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DAV Centenary Public School L. Block Shastri Nagar Meerut	Meerut				151	39.7	7.23	0.221	15	8	407	0.171	7.97	Nil	16	19	Nil	-
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

नोट:-

- सी.टी.एच.एच.सी. के मानक में अतिरिक्त अधिकतम सीमा से अधिक को रेखांकित किया गया है।
- मानकों के अन्तर्गत पर्यवेक्षण की सीमा सरासरी परामितर के समक्ष अंकित है।

Shastri Nagar
द्वारा संशोधित

निर्देशक इंजीनियर

